





17064 / 17074:



30043:




 	Datum:	20.05.2022	Benennung:	Montage / Mounting / Montaggio
	Bearbeitet:	B. Lehrer		
	Geprüft:	M. Cimatti	Seite:	Sicuro-24Z-US
	Revision:	Rev. D	1/8	

334000331

Netz/Mains/Rete 230VAC 50/60 Hz / 216VDC 0Hz
 Von Hauptstation / From main station

L+
 N/
 PE



Datum:	20.05.2022	Benennung:	Hauptstromkreis / Main circuit / Circuito elettrico principale
Bearbeitet:	B. Lehrer	Seite:	2/8
Geprüft:	M. Cimatti	Sicuro-24Z-US	
Revision:	Rev. D		

334000331

AK24V
Versorgung
Supply
Alimentazione

von Seite 1
from page 1
da pagina 1

grün / green / verde:


Netzbetrieb
Mains operation
Funzionamento da rete

orange / orange / arancione:

Batteriebetrieb
Battery operation
Funzionamento da batteria

rot / red / rosso:

Sammelstörung
Generic error
Avaria generica



AK24V
10 pol.
Flachband
Ribbon cable
Piattina

von Seite 1
from page 1
da pagina 1

Ausgangskreise:

Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²
Leistung: max. 72W / 3A pro Kreis
Sicherung: 2x 6,3AT 5x20mm pro Kreis

Output-Circuits:

Wire cross section: max. 2,5mm²
Load: max. 72W / 3A per circuit
Fuse: 2x 6,3AT 5x20mm per circuit

Circuito di uscita:

Diametro cavi: max. 2,5mm²
Carico: max. 72W / 3A per uscita
Fusibile: 2x 6,3AT 5x20mm per uscita

Hinweis:

Nur für Module und Vorschaltgeräte der Typs
SICURO LED und SICURO LED Inverter geeignet!

Hint:


Only for modules and electronic ballast of the type
SICURO LED and SICURO LED INVERTER!

Nota:

Solo per moduli e reattori elettronici
SICURO LED e LED INVERTER SICURO!

Beghelli
PRÄZISA

Datum:	20.05.2022	Benennung:	AK24V Sicuro Sicuro-24Z-US
Bearbeitet:	B. Lehrer	Seite:	
Geprüft:	M. Cimatti	3/8	
Revision:	Rev. D		




10K Ohm
Widerstand
Resistor
Resistenza

334000331

	Datum:	20.05.2022	Benennung:	KSK - Kritischer Stromkreis / Critical Circuit Sicuro-24Z-US	
	Bearbeitet:	B. Lehrer	Seite:		4/8
	Geprüft:	M. Cimatti			
	Revision:	Rev. D			

Meldetableau / Mimic panel / Pannello remoto



gezeichnete Stellung:
Dauerlicht = EIN
drawn position:
Maintained = ON
come da disegno:
SA = ON

Meldekontakte:

Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²
Belastung: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Signal contacts:


Wire cross section: max. 2,5mm²
Load: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Contatti di segnale:

Diametro cavi: max. 2,5mm²
Carico: max. 4A - 250VAC / 30VDC

 	Datum:	20.05.2022	Benennung:	Meldetableau / Mimic panel / Pannello remoto
	Bearbeitet:	B. Lehrer	Seite:	5/8
	Geprüft:	M. Cimatti	Sicuro-24Z-US	
	Revision:	Rev. D		

334000331



Meldekontakte:

Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²
Belastung: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Signal contacts:

Wire cross section: max. 2,5mm²
Load: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Contatti di segnale:

Diametro cavi: max. 2,5mm²
Carico: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Hinweis:

Zum Programmieren der Kontakte lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Hint:


For programming the contacts read the manual.



Nota:

Per la programmazione dei contatti leggere il manuale.



Datum:	20.05.2022	Benennung:	Potentialfreie Kontakte / Potential free contacts
Bearbeitet:	B. Lehrer	Seite:	6/8
Geprüft:	M. Cimatti	Sicuro-24Z-US	
Revision:	Rev. D		





grün / green / verde:

Netzbetrieb / Mains operation / Funzionamento da rete

orange / orange / arancione:

Batteriebetrieb / Battery operation / Funzionamento da batteria

rot / red / rosso:

Sammelstörung / Generic error / Avaria generica

334000331