

| | |
|------------------------------|--|
| Üzem mód | Készenléti (SE), állandó (SA), RM |
| Áthidalási idő | 1h, 2h, 3h |
| Szabvány | EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, UNI 11222, ATEX 2014/34/UE |
| Rögzítés | Mennyezetre, falra, függesztve |
| Lámpatest ház | Poliészter porral bevont acéllemez RAL 7035 |
| Bura | Mikroprizmatikus edzett üveg ad alta trasmittanza (3mm) |
| Egyenértékű teljesítmény (W) | 24 |
| Fényforrás | LED |
| Áramellátás (V) | 230Vac +/- 10% 50Hz |
| IP Védelem | IP66 |