





PRATICA MODULA CT




www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626




A MONTAGGI - MOUNTING




B INSTALLAZIONE EASY BOX - EASY BOX INSTALLATION



Cablaggio con Infinity mode (emergenza locale) disattivato - Wiring with Infinity mode (local emergency) deactivated



Cablaggio con Infinity mode attivato - Wiring with Infinity mode activated



Per il funzionamento consultare anche i manuali della Centrale CableCom Connect (cod. 20151).
Per la configurazione da Centrale le batterie devono essere sufficientemente cariche.
Attenzione a NON invertire la polarità di fase e neutro. Lampade collegabili massimo 32.
Non collegare altri tipi di apparecchi sul cavo di alimentazione/BUS L+ N-.

For the functioning please refer to the instruction manuals either of the Central CableCom Connect (cod. 20151).
For the Central configuration the batteries must be sufficiently charged.
Be careful NOT to invert the phase and neutral polarity. Maximum connectable lamps 32.
Do not connect other types of devices on the power cable / BUS L + N-.

Attenzione:
Con Infinity mode attivo gli apparecchi SA possono essere impostati SE solo tramite App; il jumper è ininfluente.
I morsetti N2 L2 devono essere sempre connessi; non è possibile utilizzare alcun interruttore lampada.

The appliance goes into emergency conditions for:
- absence of a general emergency electricity (CableCom);
- absence of a local lighting

Caution:
With Infinity mode on, the SA luminaires can only be set SE via App; the jumper is irrelevant.
The N2 L2 terminals must always be connected; no lamp switch can be used.

